



180300341834
有效期至2024年04月29日止

检验报告

No: JB-2024-W-00399

样品名称: 生活饮用水(出厂水)

委托单位: 赵县引源供水有限公司

检验类别: 委托检验


石家庄市金标检验服务有限公司



检验报告

No: JB-2024-W-00399

第1页 共3页

样品名称	生活饮用水（出厂水）		检验类别	委托检验
委托单位	名称	赵县引源供水有限公司	样品数量及包装	16.58L
	地址	赵县新寨店镇北正村		
受检单位	名称	赵县引源供水有限公司	样品状态	无色透明液体
	地址	赵县新寨店镇北正村	采样条件	/
采样人员、日期	樊迪 张明虎 2024.02.02		采样地点	出厂水采水点
送样人员、日期	/		检验日期	2024.02.02-2024.02.20
检验项目	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度（以CaCO ₃ 计）、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、氨（以N计）、总α放射性、总β放射性、二氧化氯			
判定标准	GB 5749-2022			
检验结论	该样品所检项目符合 GB 5749-2022 要求。  签发日期: 2024年02月20日			
意见和解释	/			
备注	二氧化氯消毒, 不检测三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、溴酸盐、氯酸盐、游离氯、总氯、臭氧。			

批准:

审核:

编制:

李迎春

倪小龙

检验报告

No: JB-2024-W-00399

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023/5.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
2	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2023/7.1	MPN/100mL	不应检出	未检出	符合
3	菌落总数	GB/T 5750.12-2023/4.1	CFU/mL	100	未检出	符合
4	砷	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.01	0.00087	符合
5	镉	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.005	<0.00006	符合
6	铬(六价)	GB/T 5750.6-2023/13.1	mg/L	0.05	<0.004	符合
7	铅	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.01	<0.00007	符合
8	汞	GB/T 5750.6-2023/11.1	mg/L	0.001	<0.0001	符合
9	氰化物	GB/T 5750.5-2023/7.1	mg/L	0.05	<0.002	符合
10	氟化物	GB/T 5750.5-2023/6.2	mg/L	1.0	0.16	符合
11	硝酸盐(以N计)	GB/T 5750.5-2023/8.3	mg/L	10	0.92	符合
12	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2023/20.1	mg/L	0.7	0.27	符合
13	色度	GB/T 5750.4-2023/4.1	度	15	<5	符合
14	浑浊度	GB/T 5750.4-2023/5.1	NTU	1	<0.5	符合
15	臭和味	GB/T 5750.4-2023/6.1	/	无异臭、异味	无任何臭和味(等级0,强度无)	符合

检验报告

No: JB-2024-W-00399

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	检测方法	计量单位	限值	检验结果	结果判定
16	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023/7.1	/	无	无肉眼可见物	符合
17	pH	GB/T 5750.4-2023/8.1	/	不小于 6.5 且不大于 8.5	7.91	符合
18	铝	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.2	0.0089	符合
19	铁	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.3	0.0257	符合
20	锰	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	0.1	<0.00006	符合
21	铜	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	1.0	<0.00009	符合
22	锌	GB/T 5750.6-2023/4.5	mg/L	1.0	<0.0009	符合
23	氯化物	GB/T 5750.5-2023/5.2	mg/L	250	8.67	符合
24	硫酸盐	GB/T 5750.5-2023/4.2	mg/L	250	23.9	符合
25	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2023/11.1	mg/L	1000	186	符合
26	总硬度(以CaCO ₃ 计)	GB/T 5750.4-2023/10.1	mg/L	450	165	符合
27	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	GB/T 5750.7-2023/4.1	mg/L	3	0.85	符合
28	氨(以N计)	GB/T 5750.5-2023/11.1	mg/L	0.5	<0.02	符合
29	总α放射性	GB/T 5750.13-2023	Bq/L	0.5	<0.02	符合
30	总β放射性	GB/T 5750.13-2023	Bq/L	1	<0.03	符合
31	二氧化氯	GB/T 5750.11-2023/8.3	mg/L	≥0.1	0.23	符合

以下空白